

Pour les Etablissements Recevant du Public de 5ème catégorie de type « petit hôtel » (- de 100 personnes)

Evaluez votre accessibilité *

	Oui	Non	Sans Objet
Stationnement extérieur - parking			
Le parking dispose t-il d'au moins 2% de places aménagées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Est-il localisé à proximité du bâtiment ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sa largeur (3,3 m) et sa signalétique sont-elles respectées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les règles d'éclairage sont-elles respectées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le cheminement extérieur			
Permet-il d'accéder à l'entrée principale ou à une des entrées principales ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le revêtement présente t-il un contraste visuel ou tactile (à défaut un repère continu) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le sol est-il non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S'il y a une pente : existe-t-il une rampe à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les seuils sont-ils arrondis ou chanfreinés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte d'entrée			
La porte d'entrée est-elle facilement manoeuvrable ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toutes les parois vitrées sont-elles repérables ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La largeur de la porte est-elle supérieure à 0,8 m (en cas de contrainte structurelle) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Existe-t-il un palier de manoeuvre à l'entrée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accueil			
Le comptoir de paiement est-il adapté ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les supports écrits de communication sont-ils lisibles, écrits en gros caractères avec un contraste visuel suffisant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espaces de manoeuvre et cheminement			
Y a-t-il possibilité de demi-tour aux points de choix d'itinéraire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il n'y a pas d'éléments empiétant, ni au sol, ni en hauteur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le commerce ne présente pas d'obstacles au cheminement, ni au sol, ni en hauteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circulations intérieures verticales : escaliers 3 marches			
Il y a une largeur de 1m entre les mains courantes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En haut de l'escalier, à 0,5 m de la 1 ^{ère} marche, y a-t-il un repère tactile et un contraste visuel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un éclairage de 150 lux est-il observé en tous points de l'escalier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Les nez de marche sont-ils non glissants et de couleur contrastée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La main courante est-elle située à une hauteur comprise entre 0,8 m et 1 m de hauteur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La main courante est-elle continue, rigide et facilement préhensible ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La main courante se prolonge t-elle horizontalement au-delà de la 1 ^{ère} et de la dernière marche ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les marches de l'escalier mesurent-elles 16 cm en hauteur et 28 cm en profondeur ?

Circulations intérieures verticales : ascenseur

Pas d'ascenseur si les prestations et les chambres adaptées à l'accueil des personnes handicapées sont situées au rez-de-chaussée

Pas d'ascenseur si les prestations et les chambres adaptées présentent une qualité d'usage équivalente à celle des prestations et des chambres situées en étages

W-C - Sanitaires

Les sanitaires sont-ils accessibles à une personne en fauteuil avec une aire de transfert latéral de 0,8 m x 1,3 m ou un espace d'usage de 1,50 m situé latéralement par rapport à la cuvette ?

Les poignées des portes sont-elles facilement préhensibles ?

Le lave-mains est-il compris entre 0,7 m et 0,85 m du sol ?

La hauteur de la cuvette est-elle comprise entre 0,45 m et 0,50m abattant inclus ?

Le W-C est-il équipé d'une barre d'appui latérale (angle de 135°) située à une hauteur comprise entre 0,7 m et 0,8 m ?

Les chambres

Le nombre de chambres aménagées est-il suffisant ?

La chambre handicapée dispose d'un lit de 1,40 x 1,90 m ?

La chambre handicapée dispose t-elle d'un espace libre sur un grand côté du lit ?

La hauteur de la cuvette est-elle comprise entre 0,45 m et 0,50m abattant inclus ?

* Source : CCI Cognac – Rochefort et Saintonge

Ce questionnaire n'est pas exhaustif. Sont notamment exclues de cette évaluation les mesures qui nécessitent du matériel spécifique (luxmètre, sonomètre, inclinomètre)